

**eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo  
návod k použití  
instrukcja użytkowania  
uputa za uporabu**




**PIR 04/WH**

**S**  
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

CONNECTION SCHEM / KAPCSOLÁSI RAJZ / SCHÉMA ZAPOJENIA / SCHEMA ELECTRICĂ / ŠEMA POVEZIVANJA /  
TABELA POVEZOVANJA / SCHÉMA ZAPOJENÍ / SCHEMAT POŁĄCZEŃ / SHEMA SPOJEVA



A: (red / piros / červená / roșu /  
crvena / rdeča / červeňa /  
žiaruľa / crveni)


N: (blue / kék / modrá / albastru /  
plava / modra / modrá /  
niebieski / plavi)

L: (brown / barna / hneda / maro /  
braon / java / hneda /  
brązowy / smeđi)

OUT: kimenet / výstup / ieshode /  
izdaz / izhod / výstup /  
wyjście / izdaz

LOAD: izzó / žiarovka /  
bec incandescent /  
sijalica / žarmlica /  
žárovka / żarówka /  
žarulja


IN: bemenet / vstup / intrare / ulaz /  
vhod / vstup / wejście / ulaz




L	phase: brown or black conductor / fázis: barna vagy fekete vezeték/fáza: hnedý alebo čierny vodič / faza: cablul de culoare maro sau neagră / faza: braon ili crni provodnik / faza: rjavi ali crni prevodnik / faza: hnedy nebo černý vodič / aza: przewód brązowy lub czarny / faza: smedi ili crni kabl
N	neutral: blue wire / nulla: kék vezeték / nulla: modrý vodič / nulla: plavi provodnik / nulla: modri prevodnik / nulla: modrý vodič / zero: przewód niebieski / nulla: plavi provodnik
A	switched phase output: red / kapcsolt fázis kimenet: piros / výstup spinanej fázy: červený vodič / ieshode de fază cuplată: cablul de culoare rosie / izdaz predikane faze: crveni / prekinjenja faza, izhod: rdeči prevodnik / výstup spinaná fáze: červený / faza załączana - wyjście: przewód czerwony / výstup zapojené fáze: červený




high sensitivity / jó érzékenység/dobrá citlivost' /  
sensibilitate ridicată / visoka osjetljivost /  
velika občutljivost /  
dobrá citlivost / dobra czułość / visoka osjetljivost



low sensitivity / gyenge érzékenység / slabá citlivost' /  
sensibilitate scăzută / slabá osjetljivost /  
slabá citlivost / zbyt mala czułość / slabá osjetljivost



view from above / felülnézet / pohľad zhora / deasupra /  
pogled od gore / pogled z zgornje strani / horní náhled /  
widok z góry / z gornje strane



side view / oldalnézet / bočný pohľad /  
din lateral / pogled sa strane / pogled s strani /  
boční pohled / widok z boku / bočni prikaz



ideal direction of movement / ideális mozgásirány /  
ideálny smer pohybu / direcție de mișcare idealeľ /  
idealna smer kretanja / idealna smer gibanja /  
ideálni směr pohybu / idealny kierunek ruchu /  
idealni smjer kretanja



incorrect direction of movement / helytelen mozgásirány /  
nesprávny smer pohybu / direcție de mișcare grešită /  
nepravilan smer kretanja / nepravilna smer gibanja /  
nesprávny směr pohybu / zly kierunek ruchu /  
nepravilan smjer kretanja

# movement detector

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

- passive infrared (PIR) sensor • for operating lamps • detecting distance: 12 m • detecting angle: 180° • adjustable operation time: 10 sec. - 7 min. • adjustable light sensitivity: 3-2000 LUX • works when dark or bright • could be bent vertically

The passive infra-red (PIR) movement detector is ideal to automatically control the night light for buildings, gardens, garages, walkways etc. It saves energy because you can set the desired strength of environment light to block the device as well as the period while the lamp is on. The period is prolonged (the lamp stays on) if the device detects repeated movement in the observed area before turning off. The switch-off period always starts when the last detected movement ceases.

Within the maximum switched load values, it is not only capable of controlling lighting but is also suitable for switching small motors such as those used in fans. Designed for outdoor use, it features IP44 protection.

## CONTROLS

The device must be mounted so that the controls are on the bottom.

**TIME:** Switch-off period from the last detected movement: adjustable between approximately 10 seconds and 7 minutes.

Set it on the minimum value if you want the lamp to switch off as soon as possible after leaving the area. For walkways it is recommended to set a longer switch-off period. For energy-saving fluorescent lights selecting the maximum adjustable time, but at least 5 minutes, is recommended.

**LUX:** Strength of environment light: 3-2000 LUX

During the day, when lighting is not required, prevents turning on the light, thereby saving a considerable amount of energy. You can set light sensitivity according to local conditions.

Turn the control towards the moon symbol if you only want to use the lamp in the dark, and towards the sun symbol if it must be on in the twilight period as well.

## MOUNTING

The pictures showing the detection area guide you to choose the ideal mounting location:

- sensitivity is greatest when the movement's direction is perpendicular to the emitted IR rays
- typical height is 2.5 m; under optimal conditions, the maximum range of detection can be approximately 12 m at <24°C environment temperature
- if the difference in temperature between the moving object and its environment is small (e.g. in hot weather during the summer), the 12 m range may go down to as little as 6 m
- the device can occasionally be triggered by streaming hot air, gusts of wind, the engine of a passing car or small animals
- if the lamp's light sensor is in partial or full shadow (e.g. when located under a roof or tree) the device can also be triggered by movement during the day
- it is recommended to ensure good visibility in the detection range

## GETTING STARTED

**Warning:** Installation should only be performed by a specialist, in compliance with the safety and contact protection regulations in force.

1. Unscrew the two screws fastening the back cover and remove the cover.

2. The cover can be wall-mounted via the two holes in the opposite corners.

3. Cut electric power and securely connect the three wires in the terminal. You can pull the cable through after punching the rubber plug. Only make a hole as large as necessary when pulling the wire through in order to avoid water trickling inside the device.

4. Fasten the device to the back cover already mounted on the wall.

5. After restoring power the detector is ready.

6. Perform various tests to find the TIME and LUX settings you need.

7. You can change the observed zone by vertically adjusting the head.

## CARE

**Warning:** Power off the motion detector prior to cleaning it.

The sensor window may require cleaning from time to time, depending on the degree of contamination.

Use a soft, dry cloth to remove any stubborn deposits.

## TROUBLESHOOTING

Cause	Solution
The switched unit does not operate.	Check the motion detector and the unit's connections. Check whether the switched unit is malfunctioning. Check whether the adjusted light sensitivity is appropriate.
Low sensitivity.	Check whether something is obstructing the motion detector's window, or if it requires cleaning. The ambient temperature may be too high. Check whether there is an induction signal source in the motion detector's sensing area, (e.g. electric motor) Check the installation height. Check whether the direction of motion detection is appropriate.
The motion detector does not switch the unit off.	Check whether there is a constant infrared signal source in the motion detector's sensing area. Check whether the delay time is set to maximum. Check that the mains voltage is 230VAC/50Hz. Check whether the temperature varies frequently in the vicinity of the sensor (e.g., due to air conditioner or heater).

## WARNINGS

- Confirm that the appliance has not been damaged in transit.
- The unit may only be mounted on surfaces of appropriate bearing capacity.
- Handle with care; protect from physical shock, vibration, extremely low or high temperatures, humidity and moisture.
- Must not be exposed to direct sunlight or heat.
- When installed outdoors, the unit should be mounted in a location away from direct sunlight (e.g., under the eaves).
- Do not place near a fan, radiator or air vent.
- The detector's sensitivity greatly depends on the operating conditions.
- The device can be installed by a technician, following the applicable safety and electric shock protection regulations.
- Requires a short power-up period before starting to operate normally after electricity is restored.
- Clean with a dry, soft cloth; never use aggressive detergents.
- Make sure that the maximum load limit is not exceeded.
- Removing the device's cover results in danger of electric shock.
- In case of malfunction, cut electricity and consult a technician.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## TECHNICAL PARAMETERS

principle of operation:	passive infrared (PIR) sensor
detection angle:	180 radial
optimum speed of motion detection:	0.6 – 1.5 m/s
detection distance:	max. 12 m (<24°C)
operating time:	min. 10 sec. ±3 sec.; max. 7 min ± 2 sec.
light sensitivity:	3-2000 LUX (adjustable)
recommended installation height:	1.8 – 2.5 m
operating temperature:	-20 → +40 C
operating humidity:	93% RH
power supply (standby/on):	230 VAC / 50 Hz (0.1 W / 0.45 W)
* relay-switched power:	230 VAC / 50 Hz
incandescent light bulb:	max. 1200 W
fluorescent light:	max. 300 W
motor:	max. 150 W
size:	.85 x 85 x 95 mm

Meaning of IP44:

Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm.

Protected from splashing water (from all directions).

A termék használata vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, aik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy aiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekék 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett törénik, vagy a készülék használatara vonatkozó utműtétet kapnak, és megerősít a használatból eredő veszélyeket. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizáradág felügyelet mellett végezhetik a készülék lisztítását vagy felhasználói karbantartását.

• passzív infravörös (PIR) szenzor • ideális lámpatestek működtetésre • érzékelési távolság: 12 m • érzékelési szög: 180° • állítható működési idő: 10 mp – 7 p • változtatható fényérzékenység: 3-2000 LUX • függőleges irányba dönthető

A passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelő kívában alkalmas épület, udvar, kert, garázs, közelkedési útvonalon ... automatikusan be- és kikapcsolódó éjszakai megvilágításának vezetésére. Energiahatékony, mert beállítható az általános környezeti fényerősség, amikor már működésbe kerül, és szabályozható a lámpa világításának időtartama. A működés idő meghosszabbodik - a lámpa folyamatosan világít - ha kikapcsols elött újabb mozgás érkezik a megfigyelt területen. Mindig a mozgás befejezésétől kezdődik a kikapcsolás késleltetési ideje.

A maximálisan kapcsoltak esetére belül nem csak világítást képes működtetni, alkalmas kisebb motorok pl. ventilátorok kapcsolására is. Kültéri használatra terveztek, IP44 védettséggel rendelkezik.

## KEZELŐSZERVEK

A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a beállító szervek alul helyezkedjenek el.

**TIME:** a mozgás befejezésétől számított késleltetési idő beállítása: kb. 10 mp - 7 p

Állitsa minimumra, ha azt szeretné, hogy a terület elhagyása után a lehetséges legfrissebb időn belül kikapcsoljan. Közelkedési útvonal megvilágítása esetén célszerű hosszabb késleltetést meghatározni. Energiahatékony fénycsövekhez ajánlott a maximális beállítható időt, de minimum 5 percet választani.

**LUX:** környezeti fényerősség beállítása: 3 - 2000 LUX

Nappal - amikor úgy szükséges - nem kapcsolja be a csatlakoztatott világítótestet, ezzel jelentős energia-megtakarítás érhető el. A fényérzékenység a helyi környezeti fényviszonyokhoz állítható be.

Forgassa a szabályozót a hold szimbólum irányába, ha csak szörfben kívánja a lámpát működtetni, vagy a nap irányába, ha már szürkületkor is világítania kell.

## FELSZERELÉS

Az érzékelési tartományt bemutató ábrák segítséget nyújtanak a felszerelés ideális helyének kiválasztásában:

- a legnagyobb érzékenység akkor valósul meg, amikor a mozgás irányára merőleges a kibocsátott infravörös sugarakat
- szokásos felszerelési magasságára 2,5 m, optimális esetben kb. 12 méter lehet a maximális érzékelési távolság <24 °C fokos környezeti hőmérséklettel esetén
- ha a mozgó személy és a környezet hőmérséklete között kicsi a különbösz (pl. nyári melegben), akkor a 12 méteres határvonalnak akár térféle is csökkenhet
- esetenként téves bekapcsolási okozhat a forró levegő áramlása, vagy szélroham, illetve a közélen elhaladó auto forró motorja vagy kisebb hálózatok is
- ha lámpa fényérzékelje részben vagy egészben le van ámyékölva (pl. tető alatti, fa alatti, elhelyezés), akkor nappal is bekapcsolhat mozgásra
- célszerű arra törekedni, hogy az érzékelési tartomány jól átlátható legyen

## ÜZEMBE HELYEZÉS

Figyelem! Az üzembe helyezést szakember végezheti el az érvényes biztonsági és érinthetőségi előírások betartásával!

1. Távolítsa el a hátlapot rögzítő két csavart, majd emelje le azt.

2. A hátlap a két ellenállás sarkában található furatok segítségével szerelhető fel a falra.

3. Miután aranyműanyagot az elektromos hálózatot, biztonságosan kösse be a sorkapcsos a hármon vezetéket. A kábel bevezetése a gumidugó klyukaszására után lehetséges. Ügyelj kell arra, hogy csak az átvezetéshez feltétlenül szükséges mértékű roncsolást okozzon, és a csapadékvíz ne száviroghasson be a vezeték mellett.

4. Rögzítse - a már falra felszerelt - hátlaphoz a készüléket.

5. A hálózat visszakapcsolása után az érzékelő üzemel.

6. Több tesztet végezze állitsa be igényének megfelelően a TIME és LUX szabályozókat.

7. A megfigyelő zónát a fej függőleges döntésével lehet változtatni.

## TISZTÍTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt áramtalanítása a mozgásérzékelő!

Időnként, a szennyeződés méréktől függően szükséges lehet az érzékelő ablak tisztítása.

Alerakódó szennyeződést egy száraz, puha ruhával távolítsa el.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A kapcsolt készülék nem üzemel.	Ellenorízze, hogy a mozgásérzékelő a készülék bekötését. Ellenorízze, nem hibáse a kapcsolt készülék. Ellenorízze, hogy a beállított fényérzékenység megfelel-e.
Gyenge az érzékenység.	Ellenorízze, hogy nem takarja-e el valami a mozgásérzékelő ablakát, vagy nem kele megfigyelni. Lehetséges, hogy túl magas a környezeti hőmérséklet. Ellenorízze, van-e induktív jelzérs a mozgásérzékelő érzékelési területén. (pl. elektromotor) Ellenorízze, hogy a beépítés megasszágát. Ellenorízze, hogy az érzékelő kiállmozgás irányára megfelel-e.
A mozgásérzékelő nem kapcsolja ki a készüléket.	Ellenorízze, van-e folyamatos infravörös jelzérs a készülékes területen. Ellenorízze, hogy a késleltetési idő maximális-e. Ellenorízze, hogy a hálózati feszültség 230 V~/50 Hz Ellenorízze, hogy a szennyeződés közé nem vállzik-e sűrűn a hőmérsékletet (pl. légkondicionáló, fűtőtest miatt)

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
- Csak szárd, megfelel teherbírást fejtetére rögzítse!
- Kezelje óvatatosan: óvja ütődéstől, rázkódástól, szélsgőegen alacsony vagy magas hőmérséklettől!
- Nem érheti közvetlenül napfény vagy hőszugárzás!
- Kültéri alkalmazás esetén közvetlen napsugárzástól védve (pl. eresz alá) kell felszerelni!
- Ne helyezze ventillátor, fűtőtest vagy szellőzőberendezés közelébe!
- A szemzon érzékenysége nagyon függ az üzemeltetés körülményeitől!
- Az üzembe helyezést szakember végezheti el az érvényes biztonsági és érintésvédelmi előírások betartásával.
- A feszültség alá helyezés után csak rövid feléledési időt követően működik üzemszerűen.
- Csak szárd, puha röjtökönélővel tisztítható; ne használjon agresszív tisztítószereket!
- Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a megengedett terhelhetőséget!
- Akészülék bürkolatainak eltávolítása tilos és életveszély!
- Probléma esetén áramtalanítása és forduljon szakemberhez!



A hulladékba vált berendezést el kellőképpen gyűjtsse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes. A használt vagy hulladékba vált berendezés téritésmentesen áthatádja a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel járlegében és funkcióiban azonos berendezést értékel. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksorozott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön véd a környezetet, embertársait és a saját egészséget. Kérdez esetén keresse a hosszú életűséget szolgáltató szervezetet. A vonatkozó jogszabályon előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

## MŰSZAKI ADATOK

működési idő:	...passzív infravörös (PIR) szenzor
érzékelési szög:	...180° legező alakban
érzékelő mozgás optimális sebessége:	....0,6 - 1,5 m/s
érzékelési távolság:	...max. 12 m (<24°C)
működési idő:	...min. 10 mp ± 3 mp; max. 7 p ± 2 p
fényérzékenység:	...3 - 2000 LUX (állítható)
ajánlott felszerelési magasság:	.....1,8 - 2,5 m
üzemi hőmérséklet:	.....-20 +40°C
üzemi páratartalom:	.....<93% RH
tápellátás (készülék / bekapcsolva):	....230 V~/50 Hz (0,1 W / 0,45 W)
rele által kapcsolható teljesítmény:	....230 V~/50 Hz
izzólámpa:	.....max. 1200 W
térfogat:	.....max. 300 W
motor:	.....max. 150 W
méret:	.....85 x 85 x 95 mm

Ipx4 jelentése: 1 mm-nél nagyobb száradó testek behatolása ellen védett.

Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).

Pred uvedením do prevádzky výrobku, si prečítajte tento návod k používaniu a uschovajte ho. Pôvodný popis bol vyhotovený v maďarskom jazyku.

Spojte ho nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov používajú ho môžu len počkať im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečnosť, pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebicom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

• pasívny infračervený (PIR) senzor • ideálny na ovládanie svietidiel • snímací dosah: 12 m • snímací uhol: 180° • nastaviteľný čas spinania: 10 sek – 7 min • nastaviteľná citlosť: 3-2000 LUX • nastaviteľný zo zvislej polohy

Pasívny infračervený (PIR) pohybový senzor je vhodný pre ovládanie automatického nočného osvetlenia budovy, dvora, záhrady, garáže, dopravné komunikácie, atď. Je energeticky úsporný, pretože má nastaviteľnú citlosť na intenzitu okolitého svetla a dobu spinania. Dálež pohybom v súmarnom priestore pred vypnutím sa spinaný čas predĺži – ovládané svetlo svieti ďalej. Oneskorenie vypnutia sa začína vždy od dokončenia pohybu. Pohybovým senzorom sa okrem osvetlenia v rámci rozsahu maximálneho spinaného výkonu dajú spinat aj malé motory, napr. ventilátory. Je určený na používanie vo vonkajšom prostredí, má stupeň ochrany IP44.

## OVĽÁDACIE PRVKY

Prístroj treba namontovať do takej polohy, aby ovľádacie prvky boli na spodnej strane.

**TIME:** nastavenie oneskorenia od zastavenia pohybu: cca. 10 sek – 7 min

Ak má svetlo vypnúť čo najskôr od opustenia priestoru, nastavte na minimálnu hodnotu. V prípade pristupovej cesty je vhodné si zvoliť väčšie oneskorenie.

Pre spinanie úsporných žiaroviek sa doporučuje nastaviť čo najdlhšie oneskorenie, minimálne 5 minút.

**LUX:** nastavenie citlosťi na intenzitu okolitého svetla: 3-2000 LUX

Pripojenie jednotky nazapínača za denného svetla – keď je zbytočné osvetlenie – čím sa dosiahne znáčna úspora elektrickej energie. Citlosť sa nastavuje podľa miestnych svetelných podmienok.

Ak svetlo má zapnúť len za tmy, ovľádať natočte smerom k symbolu mesiaca, ale ak má zapnúť už z súmraku, ovľádať natočte smerom k symbolu slnka.

## MONTÁŽ

Obrázky ukazujúce snímanú oblasť sú pomocníkom pre výber ideálnej polohy na montáž:

- prístroj má najväčšiu citlosť pri kolmom smere pohybu na infračervené tóče
- obvyklá výška montáže je 2,5 m, snímací dosah je max. 12 m za optimálnych podmienok pri okolitej teplote <24 °C
- ak rozdiel teploty pohybujúcej sa osoby a okolitého prostredia je malý (napr. počas letných horúčav), 12 metrový maximálny dosah sa môže znižiť až na polovicu
- príručená horúčka vzdialosť, závera večera, horúci motor auta pohybujúceho sa v okolí alebo pohyb domáčich zvierat môže spôsobiť občasné nežiaduce fałenosné zapnutie
- ak je senzor častočne alebo úplne zadordený (napr. umiestnenie pod strechu alebo strom), môže zapnúť na pohyb až za denného svetla
- je vhodné sa usíťať na úplnú priehľadnosť snímanej oblasti

## UVEDENIE DO PREVÁDKY

Upozornenie! Prístroj môže uviest' do prevádzky len osoba s príslušnou odbornou kvalifikáciou za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom!

1. Odmontujte zadný kryt odstránením dvoch skrutiek, ktoré ho držia.

2. Zadný kryt namontujte na stenu cez jeho dva otvory.

3. Po odpojení elektrickej siete pripojte príslušné vodiče do svorkovnice. Kábel prevlečte cez perforovanú gumenú žátku. Treba dbať o to, aby pri perforácii gumenej žátky vznikol len otvor nevyhnutnej veľkosti aby sa voda zrážok nemohla preniknúť do prístroja.

4. Prístroj pripnite k už namontovanému zadnému krytu.

5. Po zapnutí elektrickej siete je senzor prípravený na prevádzku.

6. Vlachásobom testovaním nastavte regulátory TIME a LUX na vami požadovanú hodnotu.

7. Zónu snímanej oblasti je možné meniť náklonením senzora vo zvislom smere.

## ČISTENIE

Upozornenie! Pred čistením senzor odpojte od elektrickej siete!

Občas, v závislosti od stupňa znečistenia, očistite okienko senzora.

Nečistoty utrite suchou mäkkou textiliou.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možnosti riešenia
Pripojený spotrebič nefunguje.	Skontrolujte zapojenie senzora a spotrebiča. Skontrolujte či spinaný spotrebič nie je vadný. Skontrolujte nastavenú citlosť.
Slabá citlosť.	Skontrolujte, či okienko senzora nie je zakryté, prípadne ho očistite. Je možné, že okolitá teplota je príliš vysoká. Skontrolujte, či v súmnej oblasti nie je zdroj indukovaného signálu (napr. elektromotor) Skontrolujte výšku senzora. Skontrolujte správnosť smeru súmenejho pohybu.
Senzor nevyplňa ovládaný spotrebič.	Skontrolujte infračervený tóč v súmnej oblasti. Skontrolujte nastavený čas oneskorenia. Skontrolujte hodnotu sieťového napätia 230 V~/50 Hz Skontrolujte, či v blízkosti senzora nie je časť zmena okolitej teploty (napr. klimatizácie, radiátor).

## UPOMORNENIA

- Skontrolujte, či prístroj nebol poškodený počas prepravy!
- Upevnite ho len na pevný podklad s dostatočnou nosnosťou!
- Zaobchádzajte s ním opatrné; chráňte pred nárazom, vibráciom, krajne nízkym a vysokým teplôtam, parou a vlhkosťou!
- Prístroj nevystavujte priamu slnečnu a teplému žiareniu!
- V prípade používania vo vonkajšom prostredí, senzor namontujte do priestoru bez priameho slnečného žiarenia (napr. pod odkapový prekrov).
- Neumisťujte ho do blízkosti ventilátora, radiátora alebo klimatizácie!
- Citlosť senzora značne závisí od prevádzkových podmienok!
- Prístroj môže uviest' do prevádzky len osoba s príslušnou odbornou kvalifikáciou za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom!
- Po pripojení k elektrickej sieti, senzor funguje správne až po krátkom čase oživenia.
- Čistite výlučne suchou, mäkkou textiliou; nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky!
- Dbaťte o to, aby nebola prekročená dovolená zátaž!
- Odstráňenie krytu prístroja je zakázané a životu nebezpečné!
- V prípade závady, senzor odpojte od elektrickej siete a privolaťte odborníka!



Výrobok nevyhľadajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, keď môžete obsaňať súčiastky nebezpečné na životnej prostredí alebo aj na ľudskej zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvázať aj miestnej organizácii zaobývajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudska a teda aj ľudske zdravie. Prípadne olázký Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobývajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

princíp činnosti:	pasívny infračervený (PIR) senzor
snímací uhol:	180° veľkostného týva
optimálna rýchlosť snímaného pohybu:	0,6 – 1,5 m/s
snímací dosah:	max. 12 m (<24 °C)
čas spinania:	min. 10 sek ± 3 sek; max. 7 min, ± 2 min
citlosť na okolité svetlo:	3-2000 LUX (nastaviteľná)
doporučená výška umiestnenia:	1,8 – 2,5 m
prevádzková teplota:	-20 → +40 °C
prevádzková vlhkosť:	93% RH
napájanie (pohotovostný / zapnutý režim):	230 V~ - 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)
*maximálny spinaný výkon:	230 V~ - 50 Hz
žiarovka:	max. 1200 W
žiarovka:	max. 300 W
motor:	max. 150 W
rozmery:	85 x 85 x 95 mm
Vyznam stupňa ochrany krytom IP44: Ochrana osôb pred nebezpečným dotykom a ochrana zariadenia vniknutím predmetmi väčšími ako 1 mm.	
Ochrana proti striekajúcej vode:	

Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului și înțelește ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandată pentru a evita situația în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

- Senzor pasiv în infraroșu (PIR) • Ideal pentru comanda corpuriilor de iluminat • Raza de acțiune: 12 m • Unghiul de detecție: 180° • Durată reglabilă de funcționare: 10 sec – 7 min • Sensibilitate luminosă reglabilă 3-2000 LUX • Poate fi rabatabil în poziție verticală

Detectoarul pasiv de mișcare în infraroșu este adecvat în ceea ce mai mare măsură pentru a comanda cuplarea și decuplarea automată a iluminatului din timpul noptii în cazul clădirilor, curților, grădinilor, garajelor și a căilor de acces. Consumul energiei putină depărăt se poate nota atât intensitatea luminosă ambientă ca și cărea aparatul va trebui să-să înceapă funcționarea, cât și durata dintre cuplarea și decuplarea iluminatului (a lampă). Durata de cuplare a iluminatului se prelungeste – lampa este în continuare aprinsă – dacă înaintea decuplării aparatul sesizează mișcare în perimetru observat. Întârzierea decuplării începe înaintea în momentul închierii mișcării.

În limitele puterii de excitare, aparatul poate comanda nu numai iluminatul electric, ci și motoare mai mici, cum ar fi celele ale ventilatoarelor. Este proiectat pentru funcționare în are liber, fiind încadrat în clasa de protecție IP44.

#### INSTRUMENTELE DE COMANDĂ

Aparatul trebuie montat astfel, încât instrumentele de comandă să fie în partea inferioară,

**TIME:** setarea întârzierii din momentul închierii mișcării: aprox. 10 sec – 7 min

Setați valoarea minimă dacă doriti ca aparatul să decupleze în cel mai scurt timp după părăsirea perimetruului observat. În cazul unei căi de acces este oportuna setarea unei întârzieri mai mari.

În cazul corpuriilor de iluminat cu consum redus de putere se recomandă setarea întârzierii maxime sau cel puțin a unui interval de 5 minute.

**LUX:** setarea intensității luminoase ambiante: 3 Lux - 2000 Lux

Ziau, când nu este necesar, nu se cupleză corpul de iluminat conectat și astfel se poate obține o economie importantă de energie. Sensibilitatea luminosă poate fi reglată în funcție de condițiile ambientale locale.

Rotiti butonul de reglare în direcția simbolului „Luna” dacă doriti ca aparatul să funcționeze doar când este întuneric sau în direcția simbolului „Soare” dacă doriti ca funcționarea acestuia să înceapă din momentul asfintitului.

#### MONTARE

Figurile care arată aria de observare, ajută la alegerea locului ideal pentru montare:

- Sensibilitatea maximă este atinsă în cazul în care direcția mișcării este perpendiculară pe cea a razelor infraroșii emise.
- Înălțimea la care se montează în mod ușor aparatul este de 2,5 m; raza de acțiune putând fi în optim aproxim. 12 m dacă temperatura ambientală nu depășește 24 °C.
- Dacă diferența de temperatură dintre cea a persoanei în mișcare și cea ambientală este mică (de exemplu pe cădătură, în timpul verii), raza de acțiune de 12 m poate să scăda chiar și la jumătate.
- În anumite cazuri un current de aer fibrinante, o rafală de vânt, motorul fibrinante al unei mașini aflate în treocere sau animalul de casă mai mici pot provoca declanșarea falsei.
- Dacă senzorul luminos al lampii se află parțial sau totalmente în umbra (de ex. fiind amplasat sub acoperis sau sub un copac) aparatul poate cupla la mișcare și în timpul zilei.
- Se recomandă să se străduiți să montați aparatul astfel încât perimetruul observat să fie foarte bine vizibil.

#### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Atenție! Punerea în funcțiune a aparatului se va face de către un specialist cu respectarea regulilor de securitate și protecție la stingerile în vigoare!

1. Îndepărtați cele două sunuri care fixeză panoul din spate al aparatului, după care desetași panoul!
2. Panoul din spate al aparatului poate fi montat pe perete cu ajutorul celor două găuri situate în cele două colțuri diametral opuse.
3. După decuplarea tensiunii rețelei electrice de alimentare conectați în condiții de securitate cele trei cabluri la conectorul liniar. Însurățe cablul și fiți posibil numai după găurirea dopului de cauciuc. Vă trebuu să aveți grija să nu găuriți prea tare dopul pentru a evita penetrația apei de ploaie pe lângă cablu.
4. Fixați aparatul pe panoul din spate, deja montat pe perete.
5. După cuplarea tensiunii rețelei electrice de alimentare, detectoarul de mișcare este gata de funcționare.
6. Prin efectuarea unor teste succesive, setați reglajele TIME și LUX în funcție de nevoie dumneavoastră.
7. Perimetruul observat poate fi modificat prin inclinarea pe verticală a capului aparatului.

#### CURĂȚARE

Atenție! Decuplați tensiunea de alimentare înaintea curățării detectoarului de mișcare! Uneori, în funcție de cantitatea de murdărie depusă, poate fi necesară și curățarea ferestrelor dinaintea senzorului.

Murdăria se va îndepărta cu ajutorul unei cărpe moi, uscate.

#### DEPANARE

Defecțiune	Soluția posibilă
Aparatul desig este cuplat la tensiunea de alimentare, nu funcționează.	Verificați conectarea senzorului de mișcare și a aparatului. Verificați dacă nu curva aparatul în sine este defect. Verificați dacă setarea intensității luminoase este corespunzătoare sau nu.
Sensibilitatea este slabă.	Verificați dacă nu curva ferestra senzorului este obstruită sau dacă trebui să curăță. Este posibil ca temperatura ambientă să fie prea ridicată. Verificați prezența sursei de semnal generat prin inducție magnetică (de ex. electromotoare) în perimetru observat. Verificați întărimea la care este montat aparatul. Verificați dacă direcția mișcării care se dorește a fi sesizată este corectă.
Senzorul de mișcare nu decuplează aparatul.	Verificați prezența surselor de radiații infraroșii cu funcționare continuă în perimetru observat. Verificați dacă nu curva ajetat valoarea maximă a întârzierii. Verificați tensiunea rețelei electrice de alimentare. Aceasta trebuie să fie 230 V/50 Hz. Verificați dacă nu curva temperatura variază foarte des în preajma senzorului (de ex. din cauza instalațiilor de aer condiționat sau a radiatoarelor).

#### AVERTISMENTE

- Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului!
- Fixați aparatul numai pe suprafețe solide, rezistente la sarcini!
- Manipulați aparatul cu grija, fără de lovituri și zdrobniri, precum și de temperaturile excesiv de joase și ridicate, de vapori și umiditate!
- Nu expuneți aparatul la incidență directă a radiației solare sau termice!
- În cazul utilizării în aer liber, aparatul se va fi de incidență directă a razelor solare (fiind montat de către sub stresără)!
- Nu amplasați aparatul în apropierea ventilatoarelor, radiatoarelor sau a instalațiilor de ventilație!
- Sensibilitatea senzorului depinde foarte mult de condițiile de funcționare!
- Punerea în funcțiune a aparatului se va face de către un specialist cu respectarea regulilor de securitate și protecție la stingerile în vigoare!
- După punerea sub tensiune, aparatul își va începe funcționarea corespunzătoare numai după trecerea unui anumit interval de timp.
- Curățarea aparatului se va face doar cu ajutorul unei cărpe moi, uscate. Nu folosiți detergenți agresivi!
- Aveți grija să nu depășiți puterea de excitare admisă!
- Îndepărtarea carcassei aparatului este interzisă! Pericol de moarte!
- În cazul apariției unor probleme decupați tensiunea de alimentare și apelați la un specialist!



Colectați în mod separat echipamentul devenit deseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului ! Echipamentul uzat sau devenit deseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejare mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind pe producător și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

#### DATE TEHNICE

Principiul de funcționare: .....senzor pasiv în infraroșu (PIR)

Unghiul de detecție: .....180° – sub formă de evantai

Viteză optimă a mișcării sesizate: .....0,6 – 1,5 m/s

Raza de acțiune: .....max. 12 m (<24 °C)

Întârzierea la cuplare: .....min. 10 sec ± 3 sec; max. 7 min ± 2 min

Sensibilitatea luminosă: .....3-2000 LUX (reglabil)

Înălțimea de montare recomandată: .....1,8 – 2,5 m

Temperatura de funcționare: .....-20 – +40 °C

Umiditatea relativă: .....93 % RH

Tensiunea de alimentare (în stare de aşteptare / cuplat): 230 V~ 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)

\*Tensiunea aferentă puterii comandate prin intermediul releei: 230 V~ 50 Hz

Puterea becului incandescent: .....max. 1200 W

Puterea corpului de iluminat: .....max. 300 W

Puterea motorului: .....max. 150 W

Dimensiunile: .....85 x 85 x 95 mm

Semnificația codului IP44: Protejat față de penetrarea corpuriilor solide de dimensiune mai mare de 1 mm.

Protejat împotriva împroșcării cu apă (din toate direcțiile).

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu lica sa smarnjenom mentalnom ili psihičkiom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca stanje od 8 godina smiju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanju i svesni svih opasnosti pri radu.

Deca se ne smiju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda daca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

• pasivni infracrveni (PIR) senzor • idealan za upotrebu sa nazidnim lampama • d a l j i n a osetljivosti: 12 m • ugao osetljivosti: 180° • podesivo vreme rada: 10 sek. - 7 min. • podesiva svetlosna osetljivost 3-2000 LUX • podesiva po vertikali

Pasivni infracrveni (PIR) senzor pokreta je pogodan za automasko uključivanje i isključivanje svetla na dvorištima, stazama, ulazima garaža, pogodan je za stambene i poslovne objekte. Veoma je ekonomična pošto se može regulisati osetljivost na svetlo kada se uređaj aktivira i vreme rada lampre koja je na nju priključena. Vreme automatskog rada se automatski produžava ako se pre automatskog isključenja nešto pomeri u vidokrugu senzora. Vreme isključenja se uvek meni od zadnjeg pokreta ispred senzora. U granicama opterećivosti uređaj je pogodan i da uključuje i isključuje manje ventilatore, konstrukcijski je predviđena i za rad na otvorenom prostoru sa IP44 zaštitom.

## KOMANDA

Uređaj treba tako montirati da se kontrole nalaze sa donje strane.

**TIME:** vreme automatskog rada nakon zadnjeg pokreta koji se desilo ispred senzora: oko 10 sek. - 7 min

Potencijometar postavite na minimum ako želite da svetlo bude uključeno na najkratće vreme nakon napuštanja prostora. Preporučju se da se staze osvetljavanju nekoliko minuta, da potencijometar postavite na sredinu.

U slučaju upotrebe štedljivih sijalica preporučuje se da trajanje uključenja bude minimalno 5min.

**LUX:** podešavanje jačine svetlosti okoline: 3-2000 LUX

Danju – kada ionako nije potrebno – priključeni uređaj (svetlo) ne uključuje, time štedite energiju i novac. Osetljivost treba podesiti na osnovu jačine svetlosti okoline.

Potencijometar okrećite u smeru simbola meseca ukoliko želite da se priključeni uređaj uključuje samo noću, ili u smeru sunca ako želite da se uređaj uključuje već u sumraku.

## MONTAŽA

Skice pomazuju odlabiru optimalne pozicije za montažu senzora:

- najoptimalnija osetljivost se postiže ukoliko je smer pokreta pod pravim uglom u odnosu na infracrveni snop
- normalna visina sa montažu je oko 2,5 m, u optimalnim uslovima dolet snopa može da dostigne 12 m pri temperaturi okoline <24 °C
- u slučaju da je mala razlika u temperaturi između temperature okoline i lica koji se kreće u infracrvenom snopu na primer u leđnjim uslovima, dolet senzora može da spadne i na polovinu.
- u nekim slučajevima strujanje vrelog vazduha može da izazove nenamenu aktivaciju, takoče senzor može da aktivira i vreo motor vozila ili veći kućni ljubimci
- ako je senzor donekle pokriven nastrešnicom, drvećem... to može da izazove i uključenja preko dana
- trebalo bi da je senzor postavljen na dobro vidnom mestu

## PUŠTANJE U RAD

PAŽNJA! Montažu treba da vrši stručno osposobljeno lice prema važećim propisima!

1.Odstranite šarafe koji drže poklopac i skinite poklopac.

2.Senzor se treba montirati uspomoć unakrsnih rupa na poklopac.

3.Nakon što ste isključili napajanje montirajte napojne kablove u klemu.

na gurnjem uvodnicu izbuzite samo toliku rupu kolika je neophodna, kroz uvodnicu ne smi da ući kisi ili druge padavine.

4.Uređaj pričvrstite na već montirani poklopac.

5.Nakon vraćenog napajanja uređaj je spreman za rad.

6.Optimalno podešavanje vremena (TIME) i osetljivosti (LUX) možete izvršiti testiranje.

7.Veličinu zone koju hvata senzor možete podesiti obaranjem glave senzora.

## ČIŠĆENJE

Pažnja! Pre čišćenja isključite napajanje senzora!

Zavisno od količine nečistoće povremeno je potrebno čistiti „prozor“ senzora.

Nečistoće odstranite mekanom suvom krpom.

## MOGUĆE GREŠKE

Problem	Moguće rešenje problema
Priključeni uređaj ne radi.	Proverite povezivanje. Proverite da li je ispravan priključeni uređaj. Proverite podešavanja senzora,
Slaba osetljivost.	Proverite da li senzor nije prekriven nečim, proverite da li je potrebno očistiti senzor. Moguće je da je temperatura okoline previkska. Proverite da li postoji neki induktivni potrošač (elektromotor) u snopu senzora. Proverite visinu na koju je senzor montiran. Proverite smer kretanja.
Senzor ne isključuje priključen uređaj.	Proverite da li ima neprestani infracrveni izvor svetlosti u delokrugu senzora. Proverite podešeno vreme da li je na maksimumu. Proverite mrežni napon 230 V~ / 50 Hz Proverite da li se u blizini senzora često menjaju temperaturne (primer: klima uređaj, grejalica)

## NAPOMENE

- Uverite se da priklom transporta uređaj nije oštećen!
- Senzor montirajte samo na čvrstu podlogu!
- Koristite je pažljivo; štite od udaraca, treskanja, ekstremnih temperatura, pare i vlagi!
- Ne sme da bude na direktnom suncu ili izložen direktnoj toplosti!
- U spoljnijim uslovima štiteći od sunca montirajte je ispod nastrešnice!
- Ne postavite je blizu rashladnog ili grejnjeg tela!
- Osetljivost u mnogome zavisi od okoline u kojoj se koristi!
- Montažu treba poveriti stručnom licu!
- Nakon što se uređaj stavi pod napon treba da se sačeka nekoliko sekundi da bi uređaj bio spremna za rad.
- Za čišćenje koristite mekane suve krpe, ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- Obratite pažnju da ne preopterete uređaj!
- Zabranjeno skidanje poklopa uređaja-opasno po život!
- U slučaju problema isključite napajanje i obratite se stručnom licu!



Uređaju kojim je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde se ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih suradnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvativamo i nosimo svu odgovornost.

## TEHNIČKI PODACI

- Princip rada: .....pasivni infracrveni (PIR) senzor  
ugao osetljivosti: .....180°  
optimalna brzina kretanja za reagovanje: ..0,6 – 1,5 m/s  
daljina osetljivosti: .....maks. 12 m (<24 °C)  
podesivo vreme rada: .....min. 10 sek ± 3 sek; maks. 7 min ± 2 min  
podesiva osetljivost: .....3-2000 LUX  
preporučena visina sa montažu: .....1,8 – 2,5 m  
radna temperatura: .....-20 + 40 °C  
vlažnost vazduha: .....93 % RH  
napajanje (pripravnost / uključenje): .....230 V~ - 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)  
\*opterećivost ugrađenog releja: .....230 V~ - 50 Hz  
sijalica: .....maks. 1200 W  
flu cev: .....maks. 300 W  
motor: .....maks. 150 W  
dimenzije: .....85 x 85 x 95 mm  
značenje IP44: zaštićena od čvrstih predmeta većih od 1 mm. Zaštićena od raspršujuće vode (iz svih pravaca).

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmajnajo psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam vključujuč tudi otroke , otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prostostni starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju . otroci se ne smijo igrati s tem izdelkom.Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

- pasivni infrardeči (PIR) senzor • idealen za uporabo s stenskimi lučmi • daljava občutljivosti: 12 m • kot občutljivosti: 180° • nastavljiv čas delovanja: 10 sek. - 7 min. • nastavlja svetlobna občutljivosti 3-2000 LUX • nastavljen po vertikalni

Pasivni infrardeči (PIR) senzor gibanja je primeren za avtomaski vklop in izklop luči na dvoriščih, stezah, vhodu v garažo, primeren je za stanovanjske in poslovne objekte. Že je ekonomičen ker se lahko regulira občutljivost na svetlobe ko se naprava aktivira in čas delovanja luč katera je na naj priključena. Čas avtomatskega delovanja se avtomatsko podaljšuje, če se pred avtomatskim izklopom kaj spremeni v vidhem območju senzorja. Čas izklopa se vedno meri od zadnjega gibanja pred senzorjem.

V mejih obremenitvenosti je naprava primerna tudi da vključuje in izključuje manjše ventilatorje, konstrukcijsko je primerna tudi za delovanje na odpretem z IP44 zaščito.

## UKAZI

Napravo je treba montirati tako da se ukazi nahajajo na spodnji strani.

**TIME:** čas avtomatskega delovanja po zadnjem gibanju katero se je vršilo ispred senzorja: okoli 10 sek. - 7 min

Potenciometer postavite na minimum če želite da je luč vključena na najkrajši čas po izhodu iz prostora. Pripomore se da se steže osvetljejujo nekaj minut, tako da potenciometer postavite na sredino.

V slučaju uporabe varčnih žarnic se priporoča da trajanje vklopa minimalno 5 min.

**LUX:** nastavljanje katerih svetlobe okolice: 3-2000 LUX

Podnevi – kadar vsekakor ni potreben – priključena naprava (luč) se ne vključuje, s tem varčujete energijo in denar. Občutljivost je treba nastaviti na osnovno jakost svetlobe okolice.

Potenciometer obrnite v smeri simbola meseca vkljkor želite da se priključena naprava vključuje samo ponoči, ali v smeri sonca če želite da se naprava vključuje že ob mraku.

## MONTAŽA

Sklice pomagajo pri izbirji optimalne pozicije za montažo senzorja:

- najbolj optimalna občutljivost se dosegne vkljkor je smer gibanja pod pravim kotom v odnosu na infrardeči snop
- normalna višina za montažo je okoli 2,5 m, v optimálnih pogojih doseg snopa lahko doseže 12 m pri temperaturi okolice <24 °C
- v primeru da je mala razlika v temperaturi med temperaturo okolice in osebe katera se giblje v infrardečem snopu na primer v poletnih pogojih, doseg senzorja lahko pade tudi na polovico razdalje.
- v nekaterih slučajih gibanje vrelega zraka lahko izzove nenamerno aktivacijo, prav tako senzor lahko aktivira tudi vreli izpuh motorja vozila ali pa večji hišni jubilejniki
- če je senzor dokaj zakrit z nadstrešnico, drevenim... to lahko izzove tudi vklip čez dan dobro bi, dejavno je da senzor postavljen na dobro vidnem mestu

## ZAGON IN DELOVANJE

**POZOR!** Montaža mora izvajati strokovno usposobljena oseba po veljavnih predpisih!

1. Odstranite vijke kateri držijo pokrov in odstranite pokrov.

2. Senzor se mora montirati s pomočjo nasprotnih luknenj na pokrovu.

3. Po tem ko sta izključili napajanje, montirajte napajalne kable v klemu, na gumijastem vodniku izvršite samo takšno luknjo kakšna je potrebna, skozi vodnik ne sme pricurjati dež ali druge padavine.

4. Napravo pritrivite na že montirani pokrov.

5. Po vspomljenem napajanjem naprave je pripravljena za delovanje.

6. Po optimalni nastavljivi časi (TIME) in občutljivosti (LUX) lahko izvršite testiranje.

7. Velikost območja katero zajema senzor lahko nastavite s premikanjem glave senzorja.

## ČIŠČENJE

Pozor! Pred čiščenjem izključite napajanje senzorja!

Odvisno od količine nečistoč je potrebno občasno očistiti „okno“ senzorja.

Nedčistoč odstranite z mehko suho krpo.

## MOŽNE NAPAKE

Problem	Možne rešitve problema
Priključena naprava ne deluje.	Preverite povezovanje. Preverite ali je naprava pravilno priključena. Preverite nastavljivo senzorja.
Slaba občutljivost.	Preverite ali senzor ni prekrit s čim, preverite ali je potreben očistiti senzor. Možno je da je temperatura okolice prevysoka. Preverite ali obstaja kakšen induktivni potrošnik (elektromotor) v snopu senzorja. Preverite višino na katere je senzor montiran. Preverite smer gibanja.
Senzor ne izklaplja priključeno napravo.	Preverite ali obstaja neprestani infrardeči izvor svetlobe v delokrogu senzorja. Preverite ali je nastavljen čas na maksimumu. Preverite mrežno napetost 230 V~/ 50 Hz Preverite ali se v bližini senzorja pogosto menjata temperatura (primer: klima naprava, grelnik)

## OPOMBE

- Prepričajte se da med transportom naprava ni bila poškodovana!
- Senzor montirajte samo na čvrsto podlogo!
- Uporabljajte jo pazljivo; zaščitite pred udarci, treskanjem, ekstremnimi temperaturami, par in vlago!
- Ne sme biti na direktnem soncu ali izpostavljeni direktni toploti!
- Če je montirana zunaj jo zaščitite pred soncem, tako da jo montirate pod nastrešnico!
- Ne postavite je blizu hladilnih ali grelnih tel!
- Občutljivost je v mnogocem odvisna od okolice v kateri se uporablja!
- Montažo je treba zaupati strokovno usposobljeni osebi!
- Po vspomljenem napajanju naprave je treba pocakati nekoliko sekund, da bi naprava bila prizadela za delovanje.
- Za čiščenje uporabljajte mehke suhe krpe, ne uporabljajte agresivna kemična sredstva!
- Bodite pozorni da ne preobremeni napravo!
- Prepovedano je odstranjevanje pokrova naprave - smrtno nevarno!
- V primeru problemov izključite napajanje in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki . To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali . Tačne naprave se lahko predajo za recikliranje v troyhovih kjer sta jih kupili ali troyhovinah katerih prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . S tem ščitite okolje vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre . Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost .

## TEHNIČNI PODATKI

- Princip delovanja: .....pasivni infrardeči (PIR) senzor  
kot občutljivosti: .....180°  
optimalna hitrost gibanja za reagiranje:.....0,6 – 1,5 m/s  
daljava občutljivosti: .....12 m (<24 °C)  
nastavljiv čas delovanja: .....min. 10 sek ± 3 sek; maks. 7 min ± 2 min  
nastavlja občutljivost: .....3-2000 LUX  
priporočena višina za montažo: .....1,8 – 2,5 m  
delovna temperatura: .....-20 + 40 °C  
vlăžnost zraka: .....93 % RH  
napajanje (pripravljenost / vključeno): .....230 V~ 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)  
\*obremenitvenost vgrajenega releta: .....230 V~ 50 Hz
- |            |                      |
|------------|----------------------|
| luč:       | .....maks. 1200 W    |
| flu cev:   | .....maks. 300 W     |
| motor:     | .....maks. 150 W     |
| dimenzije: | .....85 x 85 x 95 mm |
- pomen IP44: zaščitenha pred čvrstimi predmeti večjimi od 1 mm. Zaščitenha pred razpršjujočo vodo (iz vseh koncev).

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušenosti či znalostí, dale děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly nařečeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hraly děti. Cítění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět vyloučně pod dohledem.

• pasivní infračervený senzor (PIR) • vhodný na zapínání osvětlovacích těles • dosah detekce pohybu: 12 m • úhel detekce pohybu: 180° • nastaviteľný provozní čas: od 10 vteřin do 7 minut • nastaviteľná citlivost na detekci intenzity svetla: 3-2000 LUX • čidlo je provozuschopné jak ve tmě tak i při světle • možnosť svislého nastavení čidla

Pasivní infračervený (PIR) senzor pohybu je mimořádně vhodný pro automatickou regulaci zapínání a vypínání nočního osvětlení budov, nádvoří, zahrad, garáží, přístupových cest, apod. Je energeticky úsporný, protože umožňuje nastavení provozu podle intenzity světla v daném prostředí a že reguluje také dobu svícení připojeného svítidla. Doba provozu se prodlouží – svítidlo svítí nepřetržitě – jestliže je před vypnutím v pozorovaném prostoru zaznamenaný další pohyb. Doba nastavena je před vypnutím začíná vždy okamžikem, kdy není zaznamenaný již žádny pohyb.

V rámci maximální hodnoty zapínání slouží nejenom k vytáčení osvětlení, ale je vhodný také k zapínání menších motorů, např. ventilátorů. Senzor je určen pro venkovní použití a je vybaven ochranou IP44.

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Přístroj musí být instalován takovým způsobem, aby senzory byly umístěny vespod.

**TIME:** nastavení doby vypnutí po skončení pohybu: cca. 10 sec – 7 minut.

Nastavte na minimální hodnotu, jestliže chcete, aby přístroj vypínal co nejdříve po opuštění daného prostoru. V případě přístupových cest se doporučuje nastavit delší dobu pro vypnutí.

V případě energeticky úsporných zářivek se doporučuje zvolit maximálně nastaviteľný čas, avšak alespoň v trvání 5 minut.

**LUX:** nastavení intenzity světla okolního prostředí: 3-2000 LUX

Za denního světla – když není osvětlení zapotřebí – se připojené svítidlo nezapíná, čímž lze dosáhnout znatelné energetické úspory. Citlivost na světlo lze nastavit podle místních podmínek prostředí.

Jestliže chcete svítidlo provozovat pouze za tmy, nastavte regulátor směrem k symbolu měsíce, jestliže by svítidlo mělo svítit i za soumraku, nastavte směrem k symbolu slunce.

## INSTALACE

Obrázky vyobražující detekční rozsah Vám pomohou při volbě ideálního místa instalace:

- nejlepších detekčních vlastností je dosaženo v případě, když směr pohybu je k vysílaným infračerveným paprskům kolmý
- obvyklá instalativá výška je 2,5 m, v optimálním případě může být maximální detekční vzdálenost cca. 12 metrů, v případě teploty okolního prostředí <24 °C
- jestliže je teplotní rozdíl pohybující se osoby a teploty okolního prostředí malý (např. v letním období), může se 12 metrů detekční vzdálenost snížit až na polovinu
- průdušník horkého vzduchu nebo silný vítr, případně zahrádky motoru, projíždějícího automobilem nebo pohyb domácích zvířat může v některých případech způsobit neplánované zapínání zařízení
- jestliže je světelné čidlo svítidla částečně nebo zcela zakryto (např. při umístění pod střechou, stromem, apod.), může dojít k zapnutí v důsledku zaznamenaného pohybu i v denním období
- doporučuje se, aby rozsah detekčního pole byl dostatečně přehledný

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Upozornění! Zprovoznění je oprávněn provést pouze odborník, při současném přísném dodržení všech aktuálně platných bezpečnostních a ochranných předpisů!

1. Odstraňte dva šrouby upevňující zadní kryt a kryt sejměte.

2. Pomocí otvoru umístěného ve dvou protilehlých rozech zadního krytu připevněte na stěnu.

3. Odpojte napájení elektrické sítě a poté bezpečným způsobem provedte sériové zapojení tří vodičů. Zapojení kabelu je možné provést po vytvoření otvoru v gumové zátkě. Dbejte na to, aby poškození za účelem protažení kabelu nepřesahovalo bezpodminečně nutnou délku, aby podél kabelu neprotékala do zařízení srážková voda.

4. K zadnímu krytu – instalovanému již na stěnu – připevněte zařízení.

5. Po zpětném připojení do elektrické sítě bude senzor připraven k provozování.

6. Provedte několik zkušebních testů a regulátory TIME a LUX nastavte podle svých požadavků.

7. Pole sledované zóny můžete měnit svislým nakloněním hlavice.

## ČIŠTĚNÍ

Upozornění! Před čištěním pohybový senzor odpojte z elektrické sítě!

V závislosti na stupni znečištění je nutné občas vycistit i okénko senzoru.

Usazené nečistoty odstraňte suchou, měkkou utěrkou.

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Možné řešení pro odstranění závady
Zapnuté zařízení není funkční.	Zkontrolujte zapojení senzoru pohybu a vlastního přístroje. Zkontrolujte, zda zapnutý přístroj nemá závadu. Zkontrolujte, zda je nastavená citlivost na světlo odpovídající.
Slabá citlivost.	Zkontrolujte, zda okénko senzoru pohybu není zastíněno nebo zákrutou. Zkontrolujte, zda není nutné provést vycistění okénka. Je možné, že teplota okolního prostředí je příliš vysoká. Zkontrolujte, zda se v rozsahu detekčního pole senzoru pohybu nenachází indukční signální zdroj (např. elektromotor). Zkontrolujte instalaci výšky. Zkontrolujte, zda je směr detekovaného pohybu správný.
Senzor pohybu nezapina osvětlení.	Zkontrolujte, zda je ve smírňovaném prostoru nepřetržitý infracervený signál. Zkontrolujte, zda je doba zapnutí nastavena na maximální hodnotu. Zkontrolujte, zda síťové napětí vykazuje hodnoty 230 V/50 Hz. Zkontrolujte, zda se teplota v okolí senzoru nemění příliš často (např. z důvodu blízkosti klimatizace, topněho tělesa).

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přesvědčte se o tom, zda nebyl přístroj během přepravy poškozen!
- Instalujte pouze na pevnou plochu vyznačujici se odpovídajici nositost!
- S přístrojem zacházejte opatrně. Chránit je před narázy, ofesy, extrémně nízkymi nebo vysokými teplotami. Vlivem vlnách!
- Nevypravujte přímému slunečnímu záření nebo tepelnému sálání!
- V případě venkovního používání je nutrň instalace na místa chráněná před nepřístupním slunečním zářením (např. pod okap).
- Neumísťujte do blízkosti ventilátoru, topných těles nebo větracích zařízení!
- Cítivost senzoru ve velké míře závisí na prostředí, ve kterém je zařízení provozováno!
- Zprovoznění je oprávněn provést pouze odborník, při současném přísném dodržení všech aktuálně platných bezpečnostních a ochranných předpisů!
- Po zapojení do napětí funguje zařízení správně až po uplynutí krátké aktivační doby.
- Čistit je dovoleno pouze suchou a měkkou utěrkou; nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
- Dbejte na to, abyste nepřekračovali dovolené zatižení!
- Odstranění krytu zařízení je zakázáno, protože je to životu nebezpečné!
- V případě jakýchkoli problémů odpojte zařízení z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!



Přístroje, které již nebude používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhajujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky zdraví! Nepořeštěné nebo nepoužitelné přístroje můžete zájemcům odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané průslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- princip fungování: .....pasivní infračervený (PIR) senzor  
detekční úhel: .....výjimečně v rozsahu 180°  
optimální rychlosť detekovaného pohybu: 0,6 – 1,5 m/s  
detekční vzdálenost: .....max. 12 m (<24 °C)  
provozní doba: .....min. 10 sec ± 3 sec; max. 7 min: 2 min  
citlivost na světlo: .....3-2000 LUX (nastaviteľná)  
doporučená instalaciční výška: .....1,8 – 2,5 m  
provozní teplota: .....-20 + 40 C  
provozní vlhkost: .....93 % RH  
napájení (pohotovostní stav / zapnutou): .....230 V ~ 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)  
"výkon zapínání pomocí relé": .....230 V ~ 50 Hz  
zárovka: .....max. 1200 W  
zářivka: .....max. 300 W  
motor: .....max. 150 W  
rozměry: .....85 x 85 x 95 mm  
Význam IP44: Chráněno před vniknutím cizích pevných předmětů, větších než 1 mm. Chráněno před odstříkující vodou (ze všech směrů).

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i jej staranne schowanie. Oryginalna instrukcja została sporządzona w języku węgierskim.

Osoby o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub wrażliwości na bodźce, a także nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiadomości, a także dzieci w wieku do 8 lat mogą obsługiwać niniejsze urządzenie tylko pod nadzorem, albo po otrzymaniu informacji o działaniu urządzenia, pod warunkiem, że zrozumielią niebezpieczeństwo wynikające z używania urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czycić i konserwować urządzenie tylko pod nadzorem osób dorosłych.

- pasywny czujnik na podczerwień (PIR) • może służyć do uruchamiania oświetlenia • zasięg wykrywania: 12 m • kąt wykrywania: 180° • regulowany czas działania: od 10 sekund do 7 minut • regulowana czułość na światło: 3-2000 LUX • daje się przechylić do pionu

Pasywny czujnik ruchu na podczerwień nadaje się znakomicie do automatycznego włączania i wyłączania nocnego oświetlenia budynków, dziedzińców, ogrodów, garaży i dróg komunikacyjnych. Daje dużą oszczędność energii, ponieważ można nastawić takie oświetlenie otoczenia, przy którym oświetlenie powinno się włączyć, a które można regulować czas działania oświetlenia. Jeżeli przed wyłączeniem oświetlenia czujnik wykryje ponowny ruch, lampa nie wyłączy się, a czas działania oświetlenia zostaje przedłużony. Czas świecenia lampy zaczyna się liczyć od momentu ustania zaobserwowanego ruchu. Czujnik może włączać nie tylko lampy, ale także inne urządzenia w ramach dopuszczalnego napięcia prądu, np. silniki, wentylatory itp. Czujnik zaprojektowano do użytku na dworze, spełnia on standard ochrony IP44.

## REGULATORY

Urządzenie należy zamontować tak, aby regulatory znajdowały się od spodu urządzenia.

**TIME:** czas wyłączania sterowanego urządzenia, licząc od ustania ruchu: od ok. 10 sekund do 7 minut

Nastaw na minimum, jeżeli chcesz, aby oświetlenie wyłączyło się możliwie szybko po opuszczeniu dozorowanego obszaru. W przypadku oświetlania drogi komunikacyjnej celowej jest wydłużenie czasu opóźnienia.

Dla żarówek energooszczędnych zalecamy maksymalny czas opóźnienia, ale w każdym razie nie mniejszy niż 5 minut.

**LUX:** regułacja czułości na światło otoczenia: od 3 do 2000 luksów

W dzień oświetlenie nie będzie włączane, gdyż nie jest wtedy potrzebne, więc uzyskamy znaczną oszczędność energii. Czułość czujnika możemy nastawić odpowiednio do warunków otoczenia.

Jeżeli chcemy, aby oświetlenie włączało się tylko w nocy, przekręcamy regulator w stronę symbolu księżyca; jeżeli potrzebujemy oświetlenia już przed zmierzchem, przekręcamy regulator w stronę symbolu słońca.

## MIEJSCE INSTALACJI

Rysunki poniżej pomogą wybrać najlepsze miejsce do zainstalowania czujnika z uwzględnieniem jego zakresu wykrywania:

- najwyższą czułość wykrywania osiągamy, gdy kierunek ruchu jest prostopadły do emitowanych promieni podczerwonych.
- typowa wysokość zamocowania to 2,5 m w optymalnym przypadku uzyskujemy odległość wykrywania do 12 m przy temperaturze otoczenia <24 °C
- jeżeli różnica temperatur pomiędzy poruszającym się obiektem a otoczeniem jest niewielka (np. człowiek w lecie) to odległość wykrywania może się zmniejszyć nawet o połowę
- małe zwierzęta, nagły podmuch wiatru lub temperatura silnika przejeżdżającego samochodu może niekiedy spowodować przypadkowe zadziałanie czujnika
- jeżeli czujnik jest całkowicie lub częściowo zasłonięty (np. jeżeli jest umieszczone pod zadaszeniem), to może zadziałać również w dzień
- należy dbać o to, aby obszar wykrywania był dobrze widoczny

## URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Urządzenie powinien dokonać specjalista, przestrzegając odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i zasad ochrony przed porażeniem prądem.

1. Zdejmij tylną ściankę, umocowaną dwoma śrubami.
2. Zdejmij tylną ściankę zamocuj na ścianie używając wykonywanych w niej otworów.
3. Po wyłączeniu prądu w sieci elektrycznej podłącz do niej czujnik, dokreślając starannie zaciiski łącznika. Przewody można wprowadzić do obudowy wykonyując otwór w gumowym korku. Należy starać się wykonać jak najmniejszy otwór i ułożyć przewody tak, aby woda pochodząca np. z opadów nie dostawała się do urządzenia.
4. Umocuj urządzenie do płytki tylnej, zamocowanej do ściany.
5. Po włączeniu zasilania sieci elektrycznej urządzenie jest gotowe do działania.
6. Przeprowadzając potrzebną liczbę testów nastaw odpowiednio regulatory TIME i LUX.
7. Obszar dozorowany można zmieniać pochyłając głowicę czujnika w płaszczyźnie pionowej.

## CZYSZCZENIE

Uwaga! Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od prądu.

W razie potrzeby, zależnie od stopnia zabrudzenia należy wyczyścić okienko czujnika.

Zanieczyszczenia należy usuwać suchą, miękką szmatką.

## USUWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Sposób usunięcia problemu
Urządzenie nie działa mimo podłączenia.	Sprawdź poprawność podłączenia czujnika i sterowanego nim urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie podłączone do czujnika nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy czułość czujnika jest dobrze nastawiona.
Zbyt niska czułość.	Sprawdź, czy okienko czujnika ruchu nie jest zasłonięte lub zabrudzone. Prawdopodobnie temperatura otoczenia jest za wysoka. Sprawdź, czy w obszarze wykrywania czujnika nie znajduje się źródło sygnału indukcyjnego (np. silnik elektryczny). Sprawdź wysokość, na której zamontowany jest czujnik. Sprawdź, czy kierunek ruchu wykrywanego przedmiotu jest właściwy.
Czujnik ruchu nie wyłącza sterowanego urządzenia.	Sprawdź, czy w obszarze wykrywania nie ma stałego źródła promieniowania podczerwonego. Sprawdź, jak nastawiłeś czas opóźnienia. Sprawdź, czy napięcie zasilania wynosi 230 V / 50 Hz Sprawdź, czy w pobliżu czujnika nie zachodzą częste zmiany temperatury (klimatyzator, grzejnik)

## OSTRZEŻENIA

- Upewnij się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu.
- Mocuj tylko na powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości.
- Obsługuj delikatnie; chroń przed uderzeniami, wstrząsami, skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami, parą i wilgocią.
- Nie poddawaj bezpośrednio działaniu promieni słonecznych lub ciepła.
- W przypadku zastosowania na dworze czujnika należy chronić przed bezpośredniem oświetleniem słonecznym (np. zamocować pod zadaszeniem).
- Nie mocować w pobliżu wentylatorów, grzejników lub urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
- Czułość czujnika zależy w dużej mierze od warunków otoczenia.
- Uruchomienia powinien dokonać specjalista, przestrzegając odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i zasad ochrony przed porażeniem prądem.
- Po włączeniu zasilania czujnik zaczyna prawidłowo pracować dopiero po krótkim czasie inicjacji.
- Obudowę urządzenia można czyszczyć tylko suchą, miękką szmatką; nie używać agresywnych środków czyszczących.
- Nie woło przekraczać dopuszczalnego obciążenia wyjścia.
- Zdejmowanie pokrywy urządzenia jest niebezpieczne i zabronione.
- W przypadku nieprawidłowego działania odłącz je od zasilania i zwróć się do fachowca.



Urządzenia przeznaczone do usuwania zbiorą osobno i nie wrzucaj ich do odpadów z gospodarstwa domowego, ponieważ mogą zawierać skądkini szkodliwe dla ludzi i otoczenia. Urządzenia, które nie działają lub są zbydze można bezpłatnie oddać w miejscu ich sprzedzaju albo u wszystkich dystrybutorów, sprzedających urządzenia o takim samym zastosowaniu i funkcjach. Można je także umieścić w pojemnikach służących do zberiania odpadów elektronicznych. W ten sposób chronisz własne środowisko, a także zdrowie swoje i innych. W przypadku pytań zwróci się do miejscowego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów. Przyjmujemy na siebie obowiązki producenta, opisane w odrębnych przepisach prawa i ponosimy koszty z tym związane.

## DANE TECHNICZNE

zasada działania: .....pasywny czujnik na podczerwień (PIR)

kąt wykrywania: .....180°, w kształcie wałczarza

optymalna prędkość poruszania się wykrywanego obiektu: 0,6 - 1,5 m/s

zasięg wykrywania: .....maks. 12 m (<24 °C)

czas działania: .....min. 10 ± 3 sek; maks. 7 min ± 2 min

czułość: .....3-2000 luksów (regulowana)

zalecana wysokość montażu: .....1,8 - 2,5 m

temperatura eksploatacyjna: .....-20 + 40 °C

wilgotność eksploatacyjna: .....93% RH

zasilanie (gotowość / włączenie): .....230 V - 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)

\* moc urządzenia sterowanego czujnikiem przy napięciu: 230 V ~ 50 Hz

żarówka: .....maks. 1200 W

żarzeniówka: .....maks. 300 W

motor: .....maks. 150 W

wymiary: .....85 x 85 x 95 mm

IP44: Ochrona przed wniknięciem przedmiotów większych niż 1 mm. Bryzgospłonne (ze wszystkich kierunków).

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i stanje od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje prizadeže iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

- pasivni infracrveni (PIR) senzor • može se upotrebljavati za pokretanje lampi • duljina primanja signala: 12 m • kut primanja signala: 180° • vrijeme funkcioniranja može se podešiti: 10 sec.-7 minuti • osjetljivost na svjetlost može se podešiti: 3-2000 LUX • može se oboriti u vertikalnom pravcu

Pasivni, infracrveni (PIR) detektor pokreta je izuzetno pogodan za upravljanje duljine rasvjete stambenih zgrada, dvorišta, vrtova, garaža, pješačkih staza... Ima ekonomično potrošnju, jer se željena jačina rasvjete okoline može podešiti prilikom instaliranja, kao što se može namjestiti i vremenski period trajanja rasvjete. Vrijeme rasvjete se produžuje, - svjetiljka neprestano gori - ako prije gašenja uđe novi pokret na posmatranom području. Produceno vrijeme istiskivanja rasvjete se računa uvek od završetka pokreta.

Unutar maksimalnog broja mogućih priključenih vrijednosti osin rasvjete može upravljati i manjim motorima, npr. ventilatorima. Projektiran je za vanjsku uporabu, raspolaže IP44 zaštitom.

#### UPRAVLJANJE

Uredaj se mora instalirati na način da se tipke podešavanja nalaze na donjoj strani.

**TIME:** postavke prođenog vremena isključenja rasvjete računato od završetka pokreta: oko 10 s - 7 m

Podesite vrijeme na minimum, ukoliko želite da se rasvjeta nakon odlaska s područja isključi u najkratčem mogućem vremenu. Kod rasvjete pješačkih staza preporučuje se postavka što duže vremena isključenja.

Kod ekonomičnih svjetlosnih cijevi se preporučuje postavka maksimalnog vremena isključenja, ali minimalno od 5 minuta.

**LUX:** postavke jačine osvetljenja okoline: 3-2000 LUX

Danju – kada to ionako nije potrebno – priključeni izvor svjetlosti se ne uključuje, time postiže značajnu uštedu energije. Jačina osvetljenja se može podešiti prema razini vidljivosti na području rasvjete.

Okretnite tipku prema simbolu mjeseca, ukoliko želite da koristite svjetiljku samo u mракu, ili prema suncu, ukoliko želite rasvjetu već u sumrak.

#### INSTALIRANJE

Slike koje prikazuju domet detektiranja mogu pomoći u odabiru idealnog mesta za instaliranje:

- najviša osjetljivost se postiže kada je smjer kretanja okomit na emitiranje infracrvenih zraka
- običajna visina instaliranja je 2,5 m, u optimalnom položaju maksimalna duljina detektiranja može biti oko 12 m, kod temperature okoline od <24 °C
- ukoliko je razlika između temperature cijevke i okoline mala (npr. u ljetnoj žegi), tada se domet detektiranja od 12 metara može smanjiti čak i do pola
- moguća su povremene poigršne detektiranja uzrokovanim strujanjem vrućeg zraka ili vihrom, te vrućim motorom automobila u blizini ili manjim kućnim životinjama
- ukoliko je detektor djelomično ili potpuno zasjenjen (npr. ispod krova, položaj ispod drveća), tada se može uključiti danju na pokret
- preporučljivo je nastojati da domet detektiranja pokreta bude dovoljno pregledno

#### STAVLJANJE U POGON

Pozor! Stavljanje u pogon može vršiti samo stručna osoba uz valjanih sigurnosnih propisa!

1. Odstranite dva vijača koja drže stražnju ploču, zatim skinite ploču.

2. Stražnja ploča se može instalirati na zid kroz dva unakrsna otvora.

3. Nakon isključenja električnog sustava iz struje, vežite u red tri žice. Umetnuće kabla se može izvršiti nakon bušenja gumenog poklopca. Mora se voditi računa na to da otvor ne bude veći od potrebnog za odvod žica radi sprečavanja ulaska padavine pored kablova.

4. Prčvrstite uređaj za stražnju ploču koja je već postavljena na zid.

5. Nakon uključenja električnog sustava detektor je spremjan za uporabu.

6. Izvršiši viš testova podešite upravljače TIME i LUX po vašim željama.

7. Područje detektiranja se može promjeniti okomitim pokretom glave.

#### ČIŠĆENJE

Pozor! Prije čišćenja isključite uređaj iz električnog sustava!

Povremeno je potrebno čišćenje prozora detektora ovisno o količini prljavštine.

Nataloženu prljavštinu odstranite suhom, mekanom krpom.

#### RJEŠAVANJE GREŠAKA

Opis greške	Moguće rješenje greške
Uključeni uređaj ne funkcioniра.	Provjerite priključke detektora i uređaja. Provjerite, je li uključeni uređaj pokvaren. Provjerite, je li podešena jačina detektiranja odgovarajuća.
Slaba osjetljivost.	Provjerite, je li prozor detektora zaklonjen nečim, ili potrebno li je očistiti prozor. Možda je vanjska temperatura previšoka. Provjerite, ima li induktivni izvor kodova u blizini (npr. elektromotor) na području detektiranja. Provjerite visinu instaliranja. Provjerite, je li smjer željenog detektiranja pokreta odgovarajuća.
Detektor ne isključuje uređaj.	Provjerite, ima li prestanog infracrvenog izvora na području detektiranja. Provjerite, je li produženo vrijeme isključenja na maksimalnom. Provjerite, je li napon u sustavu 230 V~/50 Hz Provjerite, mijenja li se često temperatura u blizini detektora (npr. zbog klimatizacije, grnjalice).

#### UPOZORENJA

- Provjerite, je li uređaj oštećen prilikom dostave!
- Uredaj instalirajte samo na čvrstu površinu s visokim nosivošću!
- Budite oprezni: čuvajte uređaj od treskanja, udara, ekstremno niskih ili visokih temperatura, pare i vlage!
- Uredaj se ne smije izložiti neposrednom suncu ili previšoj toplini!
- U slučaju vanjske uporabe, uređaj se mora instalirati na mjesto, gdje nije izložen neposrednom suncu (npr. ispod oljaka).
- Uredaj nemotile instalirati u blizini ventilatora, grnjalice ili klimatizacije!
- Osjetljivost detektora u velikoj ovisi o okolnostima postavljanja!
- Stavljanje u pogon može vršiti samo stručna osoba uz valjanih sigurnosnih propisa!
- Nakon uključenja u struju, uređaj tek nakon kratkog vremena funkciona spravno.
- Čišćenje uređaja treba vršiti sam suhom, mekanom krpom, nemojte koristiti agresivne deterdente!
- Pripazite da ne prekoračite dozvoljenu nosivost!
- Odstranjivanje oklopa uređaja je zabranjeno i opasno po život!
- U slučaju kvara isključite uređaj iz struje i pozovite stručnjaka!



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koja su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaji koji se odlazu u otpad će besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji više prodaju uređaja istih karakteristika i funkcija. Mogu se odlužiti i na deponiju koju su specijalizirani za odgajanje elektronskog otpada. Oviime Vištite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odgajanje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

#### TEHNIČKI PODACI

princip rada: .....pasivni infracrveni (PIR) detektor  
kut detektiranja: .....180° u obliku lepeze  
optimalna brzina detektiranog pokreta: .....0,6 – 1,5 m/s  
dužina detektiranja: .....maks. 12 m (<24 °C)  
vrijeme rada: .....min. 10 s ± 3 s; maks. 7 m ± 2 m  
osjetljivost svjetla: .....3.2000 LUX (može se podešiti)  
preporučena visina instaliranja: .....1,8 – 2,5 m  
temperatura u pogonu: .....-20 + 40 °C  
količina vlage u pogonu: .....93 % RH  
napajanje (standby / uključeno): .....230 V~ 50 Hz (0,1 W / 0,45 W)  
\*učinak priključenim releom: .....230 V~ 50 Hz

žarulja: .....maks. 1200 W

svjetlosna cijev: .....maks. 300 W

motor: .....maks. 150 W

dimenzije: .....85 x 85 x 95 mm

IP44 značenje: zaštićen od čvrstih tijela većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vode (iz svakog pravca).



Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • [somogyi.hu](http://somogyi.hu)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400  
• [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. •**  
J12/2014/13,06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul  
Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal:  
400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 •  
[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**, Jovana Mikića 56, 24000  
Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) •  
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodac:  
Somogyi Elektronic Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**  
Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22,  
Fax: 08 386 23 64 • Mail: [office@elementa-e.si](mailto:office@elementa-e.si) •  
[www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si)

